

11月2日供水污水水质信息日报表

11月2日供水污水水质信息日报表																			
供水	供水厂	执行标准	二氧化氯 (mg/L)	游离氯 (mg/L)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可见物	pH	高锰酸盐指 数(以 O2计) (mg/L)	氨(以 N 计) (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落 总数 (CFU/mL)	总大肠 菌群 (MPN/100mL)	总大肠 菌群 (MPN/L)	粪大肠 菌群 (MPN/L)	大肠埃 希氏菌 (MPN/100mL)	备注	
		地表水标准 GB3838-2002								6~9	≤6		≤1.0					10000	
		生活饮用水标 准 GB/T5749-	0.1~0.8	0.3~2	≤15	≤1	无异臭 、 异味	无	6.5~8.5	≤3	≤0.5		≤100	不应 检出				不应 检出	
	西部水厂	原水 (地表水标 准)	-	-	25	11.1	无异臭 、 异味	有沉淀物	7.14	3.04	-	0.080	-	/	/	-	-	-	3座自来水厂出 厂水质经检 测, 各项指标均 合格。
		出厂水 (生活饮用水 标准)	0.28	0.42	<5	0.120	无异臭 、 异味	无	7.07	1.36	<0.02	-	/	/	-	-	-	-	
	海棠湾水厂	原水 (地表水标 准)	-	-	20	18.6	无异臭 、 异味	少许沉淀物	7.14	2.40	-	0.168	-	-	-	-	-	-	
		出厂水 (生活饮用水 标准)	0.24	0.32	<5	0.151	无异臭 、 异味	无	7.05	0.88	0.02	-	-	-	-	-	-	-	
	北部水厂	原水 (地表水标 准)	-	-	15	5.39	无异臭 、 异味	少许沉淀物	7.29	1.44	-	0.072	-	-	-	-	-	-	
		出厂水 (生活饮用水 标准)	-	0.6	<5	0.134	无异臭 、 异味	无	7.22	0.40	0.05	-	-	-	-	-	-	-	
	备注: 1、当检测结果低于方法测定下限/检出限时, 以“<+测定下限/检出限(数值)”表示。 2、因微生物(菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌)一到两天后才能出具结果, 故不在表中列出。																		
检验依据			《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明: 1、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时, 二氧化氯与游离氯两项指标应满足限值要求, 至少一项指标应满足余量要求。 2、因微生物(菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌)一到两天后才能出具结果, 故不在表中列出。											